

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте
Наименование МОБУ средняя общеобразовательная школа № 28

Тип объекта Учреждения среднего общего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Лабинский р-н ст-ца. Вознесенская ул. 50 лет Октября 117

Форма собственности объекта Муниципальная

(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ДИРЕКТОР: Маршалко Наталья Евгеньевна
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2314011409

Телефон: (86169)7-02-24

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: Обслуживание инвалидов производится в уровне 1-го этажа здания (вариант "Б")

Плановая дата обследования: 04.2019

Фактическая дата обследования: 25.04.2019

Организация: МОБУ СОШ № 28 ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ С.Н.БОГДАНЧЕНКО СТ. ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЛАБИНСКОГО РАЙОНА

Должность лица: Директор

ФИО: Маршалко Н.Е.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания / Замечания по несоответствию
Участки и территории					
Вход на территорию					
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует	
Ширина прохода, калитки, проема в ограждении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует	
Путь к входу в здание					
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Соответствует	
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует	
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует	
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует	
Вход					
Лестница на входе наружная					
Поручни по обеим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Наличие	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Соответствует	
Высота подъема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует	
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие	
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе					
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует	
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	Соответствует	
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Наличие	
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4)	Наличие	

¹ Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

длине)						ГОСТ Р 51261)		
Поручни пандуса (на высоте)	О		0,9 м.			п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (на высоте)	К		0,7 м.			п. 4.1.15	Соответствует	
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К		0,9 - 1,0 м.			п. 4.1.15	Соответствует	
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К		наличие			п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется	
Входная площадка								
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К		не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.			п. 5.1.3	Соответствует	
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К		не менее 2,2 x 2,2 м.			п. 5.1.3	Соответствует	
Нескользкое покрытие	К, О, С		наличие			п. 5.1.3	Наличие	
Дверь входная наружная								
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.			п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.			п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие			п. 5.1.5	Не требуется	Дверь имеет непрозрачное полотно
Тамбур (глубина x ширина)								
Тамбур (глубина x ширина)	К		не менее 1,5 x 1,5 м.			п. 5.1.7; рис. Д. 10	Соответствует	
Дверь входная внутренняя								
Ширина проема одной створки двери в свету	К		не менее 0,9 см.			п. 5.1.4	Соответствует	
Высота порога двери	К		не более 1,4 см.			п. 5.1.4	Соответствует	
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С		наличие			п. 5.1.5	Не требуется	Дверь имеет непрозрачное полотно
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)								
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К		не менее 1,5 м.			п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К		не менее 1,2 м.			п. 5.2.1	Соответствует	
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К		не менее 0,9 м.			п. 5.2.4	Соответствует	
Высота порогов или перепад высот	К		не более 1,4 см.			п. 5.2.4	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С		не более 10 см.			п. 5.2.7	Соответствует	
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С		не более 30 см.			п. 5.2.7	Соответствует	

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Соответствует		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Соответствует	Ширина лестницы не позволяет устанавливать поручни с двух сторон	
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует	Ширина лестницы не позволяет устанавливать поручни с двух сторон	
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Соответствует		
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Не требуется		
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Не требуется		
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Наличие		
Зона оказания услуги						
Предприятия питания						
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м.	п. 7.4.7	Соответствует		
Стол высотой не менее 0,65-0,7 м.	К	не менее 1	п. 7.4.7	Соответствует		
Секция стойки бара ширина 1,6 м., высота 0,85 м. и свободное пространство для ног 0,75 м.	К	наличие	п. 7.4.7	Не требуется		
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует		
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует		
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Соответствует		
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 х 0,49 м.	п. 7.1.9	Соответствует		
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует		
Средства информации						
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Наличие		
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Наличие		
Знаки и указатели в зонах движения в зальных помещениях на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Не требуется		
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется		
Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Не требуется		

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	+	+		#
Вход	+	+	+		#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	+	+	+		#
Зона оказания услуги	+	#	#		#
Санитарно-гигиеническое помещение	#	#	#		#
Средства информации	+	#	+		+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
	К	О	С	Г	Г
Объект доступен	X	X	X		X
Объект недоступен					

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	
Вход	
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

« 25 » апреля 2019 г.

Дата составления Паспорта

Специалист - эксперт

Должность лица, составившего Паспорт



подпись

Е.В. Чуб

Ф.И.О.