

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МОБУ средняя общеобразовательная школа № 28

Тип объекта Учреждения среднего образования (школы)

Место нахождения (адрес) Лабинский р-н ст-ца. Вознесенская ул. 50 лет Октября 117

Форма собственности объекта Муниципальная

(Федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ДИРЕКТОР: Маршалко Наталья Евгеньевна
(собственник, арендатор; наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

Основание для пользования объектом Право оперативного управления

(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

ИНН: 2314011409

Телефон: 8(86169)7-02-24

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

Комментарий: Обслуживание инвалидов производится в уровне 1-го этажа здания (вариант "Б")

Плановая дата обследования: 04.2021

Фактическая дата обследования: 21.04.2021

Организация: МОБУ СОШ № 28 ИМ. ГЕРОЯ РОССИИ С.Н.БОГДАНЧЕНКО СТ. ВОЗНЕСЕНСКОЙ ЛАБИНСКОГО

РАЙОНА

Должность лица: ДИРЕКТОР

ФИО: Маршалко Н.Е.

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

| Функциональные зоны / элементы объекта | Категории инвалидов ² | Нормативные требования | Соответствует / не соответствует | Примечания ¹ / Замечания по несоответствию |
|--|----------------------------------|------------------------|----------------------------------|---|
| Участки и территории | | | | |
| Вход на территорию | | | | |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Высота порога или перепад у калитки | К, О, С | не более 1,5 см. | Соответствует | п. 5.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Путь к входу в здание | | | | |
| Указатели направления движения | К | наличие | Не требуется | п. 5.1.3 СП 59.13330.2016 |
| Ширина пути движения | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Продольный уклон пути движения | К | не более 5% | Соответствует | п. 5.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Вход | | | | |
| Лестница на входе наружная | | | | |
| Дополнительные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более) | О, С | наличие | Не требуется | п. 6.1.2 СП 59.13330.2016 |
| Поручни на высоте 90 см | О, С | 90 см. | Наличие | п. 6.2.11 СП 59.13330.2016 |
| Высота подъема ступеней | О, С | 12 - 15 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Ширина ступеней | О, С | 35 - 40 см. | Соответствует | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Единообразная геометрия ступеней | О, С | наличие | Наличие | п. 5.1.12 СП 59.13330.2016 |
| Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе | | | | |
| Длина марша пандуса | К | не более 9,0 м. | Соответствует | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| Уклон пандуса (высота / длина) | К | не более 1/20 | Соответствует | п. 5.1.14 СП |

1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

2 К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

| | | | | |
|---|---------|-------------------------------|---------------|--|
| Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса | К | (S%) не менее 1,5 X 1,5 м. | Соответствует | 59.13330.2016 п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (вдоль обеих сторон) | К, О | наличие | Наличие | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,7 м) | К | 0,7 м. | Соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (на высоте 0,9 м) | О | 0,9 м. | Соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Поручни пандуса (расстояние между поручнями) | К | 0,9 - 1,0 м. | Соответствует | п. 5.1.15 СП 59.13330.2016 |
| Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.) | К | наличие | Не требуется | п. 5.1.14 СП 59.13330.2016 |
| Входная площадка | | | | |
| Размер входной площадки (при наличии пандуса) | К | не менее 2,2 x 2,2 м. | Соответствует | п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |
| Поверхность покрытия входной площадки твердая, не-скользящая | К, О, С | наличие | Наличие | п. 6.1.4 СП 59.13330.2016 |
| Дверь входная наружная | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Тамбур (глубина x ширина) | | | | |
| Тамбур (глубина x ширина) | К | не менее 2,45 x 1,6 м | Соответствует | п. 6.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Дверь входная внутренняя | | | | |
| Ширина проема одной створки двери в свету | К | не менее 0,9 см. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Высота порога двери | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей | С | наличие | Не требуется | п. 6.1.5 СП 59.13330.2016 |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | | | | |
| Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п. | К | не менее 1,5 м. | Соответствует | п. 6.2.1 СП 59.13330.2016 |
| Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 |

| | | | | |
|---|------------|----------------------------|---------------|------------------------------|
| Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Высота порогов или перепад высот | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения. выступ (на стенах) | С | не более 10 см. | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2016 |
| Конструктивные элементы и устройства на пути движения. выступ (на отдельно стоящей опоре) | С | не более 30 см. | Соответствует | п. 6.2.6 СП 59.13330.2016 |
| Зона оказания услуги | | | | |
| Обслуживание в кабинете | | | | |
| Ширина проема двери | К | не менее 0,9 м. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Высота порога | К | не более 1,4 см. | Соответствует | п. 6.2.4 СП 59.13330.2016 |
| Ширина прохода | К | не менее 1,2 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 |
| Стол с высотой рабочей поверхности | К | не более 0,85 м. | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Ширина и высота проема стола для ног | К | не менее 0,75 х 0,5 м | Соответствует | п. 8.1.7 СП 59.13330.2016 |
| Пространство для разворота кресла-коляски | К | диаметр не менее 1,4 м. | Соответствует | п. 6.2.2 СП 59.13330.2016 |
| Средства информации | | | | |
| Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указания направления движения | С, Г, К, О | наличие | Наличие | п. 6.5.1 СП 59.13330.2016 |
| Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками | К, О, С, Г | наличие | Наличие | п. 6.5.9 СП 59.13330.2016 |
| Речевые информаторы | С | наличие | Не требуется | п. 6.5.6 СП 59.13330.2016 |

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

| Наименование функциональных зон объекта | Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#») | | | | |
|--|--|---|---|---|---|
| | К | О | С | Г | И |
| Участки и территории | + | + | + | + | # |
| Вход | + | + | + | + | # |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | + | # | + | + | # |
| Зона оказания услуги | + | # | # | # | # |
| Санитарно-гигиеническое помещение | # | # | # | # | # |
| Средства информации | + | + | + | + | + |

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

| | Степень доступности объекта | Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов | | | |
|-------------------|-----------------------------|---|---|---|---|
| | | К | О | С | Г |
| Объект доступен | X | X | | X | X |
| Объект недоступен | | | | | |

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта


| Функциональные зоны объекта | Основные мероприятия по адаптации |
|--|---|
| Участки и территории | |
| Вход | |
| Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) | |
| Зона оказания услуги | |
| Санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать 5% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных Обустроить кабин санитарно-гигиенического помещения с шириной двери не менее 0,9 м. (Менее нормы) Установить опорные поручни, штанги Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом |
| Средства информации | |

« 21 » апреля 2021 г.

Дата составления Паспорта

Специалист - эксперт

Должность лица, составившего Паспорт



Е.В. Чуб

Ф.И.О.

подпись